

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский  
управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Жигулевск  
(место составления акта)

« 28 » декабря 2017 г.  
(дата составления акта)  
« 17 » час. « 00 » мин.  
(время составления акта)

**Акт проверки**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 985**

По адресу/адресам: Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, Нефтяников, 13 «А»  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 24 ноября 2017 года № 985,  
(документа проведения проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного  
(плановая/внеплановая, документальная/выездная) (наименование юридического лица)  
бюджетного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей,  
нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа - интернат № 3 городского округа  
Жигулевск Самарской области  
(лицо, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
«    »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
(заполняется в случае проведения проверок физических, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 10 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-  
дении выездной проверки) Телегин А.В. 27.11.2017 года в 10 ч. 00 мин.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:   

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Луньков Павел Николаевич – инспектор отдела надзорной  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должности)  
деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск  
и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
(лицо, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов  
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)  
государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района  
Ставропольский Самарской области по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали: Телегин Андрей Владимирович – директор ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск»; Телегина Елена Валерьевна – заместитель того должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя директора по социальной защите ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск» индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

	Характер нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо допустившее нарушение
1.	Отдельно стоящее одноэтажное здание с помещениями для хранения автотранспорта, котельной и прачечной не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа.	Нарушение: ст.ст. 4, 6, 52, 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123); п. 5.1, п. 20 табл. 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; раздел 7, п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	директор ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск» Телегин А.В.; ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск»
2.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают уровень звука во всех кабинетах первого этажа здания школы-интерната не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в этих кабинетах (фактически при колебании уровня звука постоянного шума в кабинетах первого этажа в диапазоне от 51 дБА до 54 дБА уровень звука сигнала СОУЭ не превышает 63 дБА).	Нарушение: ст.ст. 4, 6, 52, 54 ФЗ № 123; п. 3.14, п. 3.15 НПБ 104-03; п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 .	директор ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск» Телегин А.В.; ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск»
3.	Ширина лестничного марша на	Нарушение: ст. 4 ФЗ № 123; п. 23	директор



	первом этаже в правом крыле здания школы-интерната менее 1,2 м (фактически – 1,14).	НСП 102-51 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»; п. 33 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»	ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск» Телегин А.В.; ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск»
4.	Эвакуационная лестница 3-го типа установлена с правого торца здания школы-интерната на расстоянии менее 1 м от оконных проемов (фактически минимальное расстояние от оконных проемов в стене здания до ограждающих перил лестницы 3-го типа на 1-м этаже составляет 0,32 м, на 2-м этаже – 0,32 м, на 3-м этаже – 0,32 м. Указанная лестница введена в эксплуатацию 25.12.2007).	Нарушение: ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.30* строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	директор ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск» Телегин А.В.; ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск»
5.	Эвакуационная лестница 3-го типа установлена с левого торца здания школы-интерната на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов (фактически минимальное расстояние от оконных проемов в стене здания до ограждающих перил лестницы 3-го типа на 1-м этаже составляет 0,8 м, на 2-м этаже – 0,8 м, на 3-м этаже – 0,8 м. Указанная лестница введена в эксплуатацию 25.12.2007).	Нарушение: ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.30* СНиП 21-01-97*.	директор ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск» Телегин А.В.; ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск»
6.	Высота ограждений эвакуационных лестниц 3-го типа, установленных с левого и правого торцов здания школы-интерната, менее 1,2 м (фактически – 1,02 м).	Нарушение: ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.30* СНиП 21-01-97*.	директор ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск» Телегин А.В.; ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск»
7.	Не определены категории помещений складского назначения, расположенных в	Нарушение: п. 20 ППР РФ № 390.	директор ГБОУ «Санаторная

	полуподвальном этаже здания школы-интерната, по взрывопожарной и пожарной опасности и на дверях этих помещений отсутствуют соответствующие обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск» Телегин А.В.; ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск»
8.	Не определены категории помещений складского назначения (помещения для хранения автотранспорта), по взрывопожарной и пожарной опасности и на дверях этих помещений отсутствуют соответствующие обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Нарушение: п. 20 ППР РФ № 390.	директор ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск» Телегин А.В.; ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск»
9.	В оздоровительном образовательном учреждении не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания не реже 1 раза в 5 лет, с составлением соответствующего протокола испытаний	Нарушение: п. 24 ППР РФ № 390.	директор ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск» Телегин А.В.; ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_



нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 28.12.2017 г. № 985/1/1; фототаблица к акту проверки от 28.12.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись) П.Н. Лукинов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск» Телегин Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » декабря 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)