

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель межведомственной комиссии

/В.Н. Зайцев/
2017 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание государственного бюджетного оздоровительного общеобразовательного учреждения «Санаторной школы – интерната № 3 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, городского округа Жигулёвск»
- 1.2. Адрес объекта 445363 Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, улица Нефтяников, 13-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2767,4 кв. м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ этаже), _____ - _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9000 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального - _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение Самарской области «Санаторная школа – интернат № 3 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, городского округа Жигулёвск», ГБОУ «Санаторная школа – интернат № 3 г.о. Жигулёвск»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445363, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, улица Нефтяников, 13-А, телефон/факс 8/84862/68-9-77, e-mail: goou3_zhg@mail.ru; директор – Телегин Андрей Владимирович
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) министерство образования и науки Самарской области; министерство имущественных отношений Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16; 443068, г. Самара, ул. Складенко, 20

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 чел

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Имеются два школьных автобуса: 1 маршрут: с. Солнечная Поляна – с. Богатырь - с. Солнечная Поляна;
2 маршрут: с. Солнечная Поляна – с. Зольное – с. Солнечная Поляна.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет есть

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично избирательно (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт
8	Все зоны и участки	

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020
в рамках исполнения программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность объекта для всех категорий инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель межведомственной комиссии


/Зайцев В.Н./

« » 20 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « » _____ 2017 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение Самарской области «Санаторная школа – интернат № 3 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, городского округа Жигулёвск»

(полное юридическое наименование объекта)

445363, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, улица Нефтяников, 13-А, телефон/факс 8/84862/68-9-77,
e-mail: goou3_zhg@mail.ru; директор – Телегин Андрей Владимирович

(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** – 445363, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, улица Нефтяников, 13-А
2. **Ведомственная принадлежность объекта:**
министерство образования и науки Самарской области;
министерство имущественных отношений Самарской области
3. **Вид деятельности:** образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочее)
4. **Форма собственности объекта:** государственное бюджетное учреждение
(федеральная, областная, муниципальная)
5. **Объем предоставляемых услуг:** 250 чел
6. **Размещение объекта** отдельно стоящее, 4 этажа, несущие конструкции – кирпич, железобетон, лестницы - железобетон
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.))
7. **Количество и назначение входов** 12 (2 основных и 10 эвакуационных)
8. **Год постройки** 1962
9. **Год последней реконструкции** 2012

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	50		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Школьные автобусы		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	нет	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет		нет
			нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	0,01-0,05	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	есть
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	есть

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,5 м	К, О		≥0,9
	*Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					

	*Указатели направления движения	наличие	-	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	5,7м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	5,7м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С	Создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С	Создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С	Создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	Создание	
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	0,015	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	0,015 м	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	нет	К, О	Создание	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	10,0 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)	нет	К	Создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	Создание	
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	2,5 м;	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12	11 ступени	О, С		

		ступеней				
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	есть	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15 м	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,30 м	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Создание	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	нет	С	Создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	есть	О, С		
	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	-	О, С		
	*горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	О, С		
	не травмирующие окончания	наличие	-	О		
	- высота поручней	0,9 м	-	О		
	Пандус на рельефе					
	*Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	0,5	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	3 °	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	1,0 м	К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	0,3 м	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	есть	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	1,7 м	К, Ø		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	имеется	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		

	- при въезде на пандус вниз	> 1,5 x 1,5 м	имеется	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	имеется	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	-			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,5 x 1,85 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	2,5 x 4,0	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	есть	К, О, С		
	*Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	есть			
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем сверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С	Ремонт	

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	Создание	
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Создание	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Создание	
	Поручни с двух сторон	наличие	есть	О, С		
	- на высоте	0,9 м	0,9 м	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	есть	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	есть	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	-	О, С		
	Пандус наружный	наличие	есть			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	1,2 м	К		
	Угол уклона	≤ 5°	3°	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,5 м	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	есть	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	есть	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5	-	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,9 м	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,5 м	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	0,3 м	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	есть	К, О		

	Нескользкое покрытие	наличие	нет	К, О	Приобретение	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	*Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	Установка	
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	есть	К	Ремонт	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,0 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента</u> $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	Наружный – 0,01м; Внутренний – 0,01м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	есть	О, С		

	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон	наличие	есть	О, С		
	- на высоте	0,9 м	0,9 м	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	0,4 м	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	есть	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	К		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	есть	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	наличие	-	К		
	- мобильный	наличие	-	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	2,0 м	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	6 x 8 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	нет	К,О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	К, Г		
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	Установка	

	*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установка	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	Установка	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	Установка	
	*Тактильная схема	наличие	нет	С	Установка	
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	да	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	1	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	Установка	
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	Установка	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Ремонт	
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С	Установка	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Перила с одной стороны	О	Ремонт	
	- на высоте	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
	Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей	наличие	-	К		

	высотой не менее 0,05 м					
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	Установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	Установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Установка	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Перила с одной стороны	О, С	Ремонт	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	Установка	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$	-	К		

	- ширина дверного проема	при новом строительстве \geq 0,95 м для действующих объектов \geq 0,8м-	-	К		
	-* Поручни	наличие	-	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	-	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации : установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	\geq 1,2 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	\geq 0,9 м	1,3 м	К		

	*Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	нет	С	Установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Установка	
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К	Установка	
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С	Установка	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	Нет	О	Приобретение	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	Нет	К	Создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	Есть	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К		
	*Место для сидения	наличие	-	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
	Доля мест для колясочников	≥ 2 % 1%	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-	≥ 1,2 м	-	К		

	коляске					
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	Есть	Г		
	Санузел для инвалидов		Есть			
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	Установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	Установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,2 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	есть	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,2 м	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	2,0 м	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	2,0 м	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	Есть	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	есть	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с	наличие	есть	О		

	выступом 12 см)					
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	1,3 х 0,85	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,8 м	К, О		
	- опорный поручень	наличие	есть	О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	нет	К	Установка	
	Душевые					
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К, О	Установка	
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	нет	К, О	Создание	
	Система тревожной сигнализации	наличие	есть	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	Установка	
	Надписи:	наличие	Нет	К, О, Г, С	Установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$	-	К, О, Г, С		

		$и \leq 4,5$ м				
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	Нет	К, О, Г, С	Установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Нет	С	Создание	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Нет	С	Установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С	Установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	Нет	Г	Установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	Нет	С, Г	Установка	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Нет	К	Установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	Установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Нет	С	Установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Нет	Г, С	Установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	К, С, О, Г	Установка	
	*Индукционная система	наличие	Нет	Г	Установка	

7. ВЫВОДЫ

Объект доступен частично, избирательно (ОУ). Для организации доступности объекта для маломобильных групп населения требуется: создание информации об объекте, создание тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытиях пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменение направления движения, входа, создание тактильной полосы на входе на территорию; создание для обеспечения возможности разъезда через каждые 25,0 м горизонтальных площадок (карманов), установка указателей направления движения, создание мест отдыха на пути к главному входу здания; создание автостоянки и парковки для посетителей, в т.ч. для инвалидов; создание водоотвода, информации об объекте на входе в здание, создание нескользящего покрытия на наружном пандусе; установка указателей направления движения, пиктограмм, речевых информаторов, маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационных справочных систем, тактильных схем в коридорах (холлах); нанесение рифлёной или контрастно-окрашенной полосы на участках пола перед поворотом и дверями в коридорах (холлах); ремонт межэтажных лестниц; создание визуально-контрастной и тактильной информации в классах; создание мест для лиц с нарушением слуха (кресло с подключением слухового аппарата) в классе; замена и установка визуальных средств информации; установка тактильных средств информации.

«Представитель рабочей группы»
Инженер-проектировщик МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик»

(должность)



подпись (И.В. Березина)
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«__» ____ 20_17_г.

Представитель организации
Директор ГБОУ «Санаторная школа –
интернат № 3 г.о. Жигулёвск»

(должность)




подпись (А.В. Телегин)
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« 10 / » 08 20_17_г.

Приложения

1. Устав государственного бюджетного оздоровительного общеобразовательного учреждения Самарской области «Санаторной школы – интерната № 3 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, городского округа Жигулёвск».
2. Технический паспорт.
3. Свидетельство о государственной регистрации права на здание.
4. Кадастровый паспорт земельного участка.
5. План объекта.
6. Ситуационный план.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)